

GASOLWIN S.L.  
Avenida del Textil nº 78  
46870-Onteniente

# ANALISIS CALIDAD DE COMBUSTIBLE ANTE NOTARIO

**Producto:** GASOLEO      **Muestra:** AS-15050/02      **Ref.:** B  
**Descripción:** Muestra de Gasóleo  
**Fecha de toma:** No figura      **en:** No figura  
**Tomada por #:** Gasolwin      **Fecha de recepción:** 06/02/2015  
**Envases:** Plástico      **Precintos:** sin precinto  
**Envase recibido en:**  Buenas condiciones       Malas condiciones (ver observaciones)  
**Fecha de realización de los ensayos:** desde el 06/02/2015 hasta el 13/02/2015

Ensayo	Unidades	Método	Resultado	Límites (a)	Incertidumbre
Agua	mg/kg	UNE EN 12937/01	<b>37</b>	200 max.	±11
Transp. y brillo a 22 °C (Proc.1)	---	ASTM D-4176/14	<b>Cumple</b>	Cumple	N.A.
Contenido en cenizas	% m/m	UNE EN 6245/03	<b>&lt; 0,0010</b>	0,01 max.	±0,0040
P.O.F.F.	°C	EN 116/99	<b>- 14</b>	-10 max.	±3
Contaminación total	mg/kg	UNE EN 12662/14	<b>&lt; 12,0</b>	24 max.	±3,6
Punto de inflamación	°C	ASTM D-93/13€1	<b>61,0</b>	Sup.55	±4,0
Cont. en FAME (rango A) #	% v/v	UNE EN 14078/14	<b>0,74</b>	7 max.	±0,04
Numero de cetano derivado	---	UNE EN 15195/07	<b>51,6</b>	51,0 mín.	±1,9
ATP Celular #	pgATP/ml	ASTM D-7687/11	<b>22,3</b>	---	Solic.

(a) Límites según RD-1088/10 del BOE

### Comentarios #:

Tras el análisis realizado sobre la muestra de gasóleo con referencia AS-15050/02, concluimos que, según los resultados obtenidos, cumple la legislación actual para el empleo de combustibles de este tipo según los límites expuestos en el RD-1088/10 del B.O.E. en los ensayos realizados.

Elaborado por:   
Unai Villanueva  
(Supervisor Laboratorio)



Aprobado por:   
Onésimo Iglesias  
(Jefe Calidad)

**TESTIMONIO DE MATRIZ.-** Yo, ENRIQUE MARTI SÁNCHEZ DE LEÓN, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en Ontinyent, de su mismo distrito.-

**DOY FE:** Que en el acta autorizada por mí, el día 2 de febrero de 2.015, número 69 de protocolo, figura entre los documentos incorporados el informe de los análisis efectuados sobre las muestras remitidas, cuya copia se reproduce en el anverso del presente folio de papel timbrado de uso notarial, sin que en lo omitido haya nada que altere, restrinja, limite o condicione lo transcrito.-

En Ontinyent, a cinco de marzo de dos mil quince.

