

3. RESULTADOS

Recuento microbiológico

MUESTRA	Bacterias aerobias (UFC / mL)	Levaduras (UFC / mL)	Hongos	Notas Referencia
DIESEL PLUS	LIMPIO	LIMPIO	LIMPIO	Boquerel



GASOLWIN, SL
Recuento bacteriano
06/05/2015



GASOLWIN, SL
Recuento hongos y levaduras
06/05/2015

4. CONCLUSIONES

Las muestras sometidas a ensayo NO presentan signos significativos de contaminación en bacterias, hongos ni levaduras. Aconsejamos seguir realizando muestreos periódicos mediante test de autocontrol cada mes, alternando las muestras en boquerel y fondo de tanque.